

Prüfzertifikat Test Certificate



Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-200_ZG-BET_259-A-FT_2018-08-23

Produkt / Product: Parallelklemme / Parallel clamp
 Typ / Type: 259 A FT
 Artikel-Nr. / Item no.: 5315 514
 Material: FT



Prüfstandard Test standard	Kapitel Clause
IEC 62561-1 (2017-03)	6.1, 6.2, 6.3, 6.4
EN 62561-1 (2017-06)	6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Blitzstromklasse: N (50 kA) H (100 kA)
Lightning current class:
 Für statisch mechanische Last (900 N): Ja / Yes Nein / No
Withstand static mechanical load:
 Einbau in Beton: Ja / Yes Nein / No Beides / Both
Installation embedded in concrete:
 Verbindung: unlösbar / permanent lösbar / non-permanent
Connection:

Anordnung Arrangement	Leiter 1 Conductor 1	Leiter 2 Conductor 2	Anzugsdrehmoment Tightening torque	Blitzstromklasse Lightning current class
Parallel	Rd 10 FT	RD 10 St	20 Nm	H (100 kA)

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der(den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
The product has passed the test(s) with the corresponding arrangement(s).

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

i.V. Michael Benzin
 Leitung BET Testcenter / Head of BET Testcenter

i.A. Sebastian Schomaker
 BET Prüfenieur / BET test engineer

Legende / Key: Rd Rundleiter / Round conductor
 FT Stahl, tauchfeuerverzinkt / Steel, hot dip galvanised
 St Stahl / Steel

Ausstellungsdatum / Date of issue: 2018-08-23

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG, BET Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme
 Hüingser Ring 52, D-58710 Menden, Tel. +49 2373 89-0

Ersteller: Michael Benzin
 Freigegeben: Michael Benzin